

## **REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKЦИИ TERMICZNEJ W INSTALACJACH CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ**

Regulamin określa zakres obowiązków Odbiorcy i Dostawcy ciepła oraz procedurę prawidłowego przeprowadzania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. w budynku.

### **I. Obowiązki Odbiorcy ciepła**

1. Złożenie wniosku na wykonanie usługi okresowego podwyższenia temperatury c.w.u. w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej.
2. Podpisanie pisemnego oświadczenia o spełnieniu przez instalację odbiorczą warunków technicznych do przyjęcia c.w.u. o temperaturze  $\geq 70^{\circ}\text{C}$ , z podaniem temperatury maksymalnej, możliwej do przyjęcia przez instalację.
3. Koordynowanie wykonania prac, łącznie z zapewnieniem obecności użytkowników, mieszkańców ( w budynkach wielolokalowych ), w celu umożliwienia upustu c.w.u. ze wszystkich punktów czerpalnych w czasie wykonania przegrzewu.
4. Wykonanie prac zgodnie z przepisami BHP.
5. Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników c.w.u. oraz stan techniczny instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze.
6. Przygotowanie instalacji zasilającej i cyrkulacyjnej do pracy w podwyższonej temperaturze.
7. Zapewnienie przygotowania obiektu i bezpośredni nadzór nad przebiegiem dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

## **II. OBOWIĄZKI DOSTAWCY CIEPŁA**

1. Weryfikacja techniczna urządzeń technologicznych węzła ciepłego oraz miejsca dostawy w zakresie dotyczącym możliwości wykonania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
2. Współpraca z wnioskodawcą w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
3. Ustawienie ( regulacja) węzła ciepłego do podgrzewu instalacji – zapewnienie temperatury ciepłej wody użytkowej na wyjściu z węzła nie niższej niż 70<sup>0</sup>C i nie wyższej niż 80<sup>0</sup>C oraz utrzymania parametrów według zasad określonych w procedurze dezynfekcji termicznej i zleceniu Odbiorcy.
4. Zapewnienie dozoru urządzeń węzła ciepłego w czasie trwania usługi.
5. Zmiana nastaw regulatorów w celu przywrócenia normatywnej temperatury c.w.u. oraz regulacja węzła ciepłego zgodnie ze standardami.

## **III. POZOSTAŁE USTALENIA**

1. Dokładny termin wykonania Usługi uzgodniony zostanie pomiędzy stronami osobno, po zadeklarowaniu przez Odbiorcę gotowości do zrealizowania obowiązków określonych w pkt. 1÷7.
2. Usługa może być wykonana wyłącznie w czasie trwania sezonu grzewczego, w dniach roboczych w godzinach 7 -15.
3. Usługa nie obejmuje badania obecności bakterii Legionelli w instalacji ciepłej wody przed i po wykonaniu przegrzewu.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i opiekę nad użytkownikami instalacji c.w.u. w czasie świadczenia usługi.
5. Po wykonaniu usługi nastąpi spisanie i podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac przez strony.
6. Ciepło zużyte do podgrzewu zostanie rozliczone w ogólnej sprzedaży ciepła.

**IV. Częścią integralną niniejszego Regulaminu są niżej wymienione dokumenty:**

1. Oświadczenie odbiorcy;
2. Protokół przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.
3. Wniosek o przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023r.