



Podziałka 1:100/500
P.p.=245,00

Rzędna istniejącego terenu	257,68	257,65	257,65		258,00	258,00	258,64		258,50	258,50	258,50	258,50		259,60	259,70	259,80	259,90		260,00		260,00							
Rzędna osi proj. rurociągu	256,10	256,60	256,85		257,02	257,02	257,71		257,57	257,57	257,57	257,57		258,66	258,76	258,87	258,90		259,09		259,09							
Długość odcinka	3,51	3,45	8,32	16,85	6,91	23,00	27,72		3,50	3,50	3,50	54,12		31,46	3,50	3,50	3,50	9,65	17,48									
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=3,51 i=0,25 %	L=3,45 i=0,25 %	L=8,32 i=3,0 %	L=16,85 i=1,0 %	L=6,91 i=0,9 %	L=23,00 i=3,0 %	L=27,72 i=0,5 %		L=3,50 i=0,5 %	L=3,50 i=0,5 %	L=3,50 i=0,5 %	L=54,12 i=2,0 %		L=31,46 i=0,0 %	L=7,00 i=3,0 %	L=3,50 i=0,0 %	L=3,50 i=0,0 %	L=9,65 i=2,0 %	L=17,48 i=0,0 %									
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	2xø168,3/280						2xø114,3/225														2xø76,1/160							
Prędkość, przepływ																												
Hektometr i odległości	3,51	6,96	10,63	15,28	22,62	32,12	39,04	49,51	54,08	57,93	62,03	72,39	82,06	89,75	93,25	96,75	102,51	110,01	125,01	15,35	85,83	89,33	92,83	96,33	102,51	110,01	125,01	15,35

UWAGA: W miejscu kolizji z siecią gazową , elektryczną , wodociągowa , telekomunikacyjna należy zachować szczególną ostrożność a prace ziemne należy wykonywać ręcznie

LEGENDA:
Sieć ciepłownicza

UWAGA:
Dla średnic powyżej DN100
na gałęzi zasilającej należy
zastosować izolację serii 2

PPUH

ART - MAR

58-200 Dzierżoniów
ul. Ząbkowicka 15/1
tel/fax : (0-74) 645-32-12
e-mail: artymiak1@wp.pl

INWESTOR : ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ SP Z.O.O.
UL.BIELAWSKA 6/17 ; 58-250 PIESZYCE

TEMAT: PRZEBUDOWA OSIEDLWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

ADRES BUDOWY
DZ.NR. 132/4;132/5;132/104;132/116;132/186;132/185
132/206;1360/2;1363;132/73;132/87;132/102;132/71;132/83;132/234
58-200 Dzierżoniów

Stadium PB
Branża IS

TYTUŁ RYSUNKU
PROFIL PODŁUŻNY SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Skala 1:100/250
data 10.10.2018

PROJEKTANT mgr inż. Marek Artymiak 301/DOŚ/07

podpis

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

nr rys./ilość 2