

Odłona rury D mm	Odległość A między rurami mm
90 - 225	150
250 - 500	250
630 - 1400	300

1*) Zasypka z gruntu rodzimego
2*) Podsyпка i zasypka zgodna z EN 13941-2
Więcej informacji w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR w rozdziale 1.

Montaż w gruncie:
Rury mogą być instalowane w wykopie, wspierane przez wotki z piaskiem lub bloki styropianowe.
W przypadku montażu w wykopie, należy zwiększyć szerokość o dodatkowe 500mm o głębokość o dodatkowe 400 mm, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń do spawania i mułowania. Dla złączy nasuwanych na rurociągi min. odległość pomiędzy podkładami wynosi: długość złącza + 300 mm.
W obszarach, gdzie występują maty kompensacyjne szerokość musi być zwiększona o grubość mat + 200 mm.
Więcej informacji można znaleźć w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR, rozdział 1.4.
Taśmę lub siatkę ostrzegawczą położyć min.100mm nad rurą.
Wszystkie wskazane wymiary są wymaganiami LOGSTOR dla instalacji złączy. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów!

Maty kompensacyjne