

ZEC Zakład Energetyki Ciepłej
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Bielawska 6/17
58-250 Pieszyce
KRS 0000262707

Pieszyce 28 lutego 2022r.

Ogłoszenie Nr 2022-8378-94615 z dnia 22 lutego 2022r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy ciepłych w Dzierżoniowie.” os. Błękitne Odcinek 15.3, 15.4, 15.5

Zamawiający ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach, przy ul. Bielawskiej 6/17 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, złożono pytanie w treści cyt.:

Pytanie nr 1

1. Proszę o potwierdzenia że do budowy przyłączy należy zastosować rury preizolowane na zasilaniu w izolacji +, a na rurociągach powrotnych izolacja standard.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z wytycznymi ZEC, dla budowy sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy $\leq \varnothing 114,3$ dopuszcza się zastosowanie izolacji **serii 1** (na zasilaniu i powrocie).

Prezes Zarządu


Tadeusz Drozdowski

(podpis)